



# 試験結果報告書

オスモ&amp;エーデル株式会社 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部  
 支部長 沼田 収平  
 〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号



依頼No. 155846

支部長

報告日：平成27年7月21日



品名	オスモカラー ワンコートオンリー #1262 チーク (Lot No. 163360)	試料受付日	平成27年7月13日
		試料採取日	平成 一 年 一 月 一 日
		試料採取場所	—
製造者	Osmo Holz und Color	試料数量	計3L
試験項目	成績	規 格	
		日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS 18 塗装工事 JASS 18 M-306 ピグメントステイン に準ずる。	
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて 一様になる。	付 2.16 JASS 18 M-306 3.4 に準ずる。 品質：かき混ぜたとき、堅い塊がなくて 一様になるものとする。	
塗装作業性	塗装作業に支障がない。	付 2.16 JASS 18 M-306 3.5 に準ずる。 品質：塗装作業に支障があってはならない。	
乾燥時間(h)	16以内	付 2.16 JASS 18 M-306 3.6 に準ずる。 品質：16以内	
塗膜の外観	塗膜の外観が正常である。	付 2.16 JASS 18 M-306 3.7 に準ずる。 品質：塗膜の外観が正常であるものとする。	

見本品：オスモカラー ワンコートオンリー #1262 チーク (Lot No. 103561)

試験片塗り付け方法：JASS 18 M-306 ピグメントステインに準ずる。

試験項目	使用材料	標準塗布量 (g/m <sup>2</sup> )	施工方法 塗り回数	試験板
塗装作業性 塗膜の外観	オスモカラー ワンコートオンリー #1262 チーク	50	刷毛塗り 1回	普通合板 450×450×6mm
乾燥時間	オスモカラー ワンコートオンリー #1262 チーク	50	刷毛塗り 1回	普通合板 150×70×10mm

以上